



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП за „Доставка на два броя шибър спирателен DN800, PN25 с електропривод”, прави допълнения в техническата спецификация и разяснения в публикуваната в профила на купувача покана за пазарна консултация № 45490 на адрес: www.kznpp.org / Актуално / Обществени поръчки / Пазарни консултации / 45490/.

Въпрос:

1. Моля да получим от вас уточняваща информация, какви са изискванията за класа на безопасност, сеизмичната и други, ако има такива?

2. Моля, за Вашето уточнение:

По стандарт на производство НП-068-05, каква е категорията на сеизмичност и какъв клас на безопасност?

Отговор:

Клас по безопасност: 4-Н

Сеизмична класификация: 3

Клас по качество: NC - M